

أقصى وأدنى حمولة للكهرباء - إمارة دبي
Maximum & Minimum Load Electricity - Emirate of Dubai
(2005 - 2007)

جدول (09 - 08) Table

Load	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	إبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	حمولة	السنة Year
Max.	2,194	2,657	3,237	3,472	3,571	3,523	3,318	3,081	2,493	1,985	1,783	1,681	أقصى	2005
Min.	1,323	1,522	1,777	2,173	2,166	2,034	1,949	1,535	1,254	1,087	996	979	أدنى	
Max.	2,247	3,239	3,746	3,962	4,113	3,981	3,908	3,531	3,048	2,240	2,153	1,964	أقصى	2006
Min.	1,289	1,617	2,093	2,471	2,725	2,452	2,274	1,819	1,499	1,258	1,173	1,114	أدنى	
Max.	2,905	3,427	4,015	4,702	4,736	4,668	4,555	4,126	3,521	3,002	2,336	2,214	أقصى	2007
Min.	1,690	1,928	2,291	2,809	3,232	2,900	2,758	2,337	1,754	1,554	1,432	1,271	أدنى	

المصدر : هيئة كهرباء ومياه دبي